

2023年5月厦门华润燃气有限公司天然气气质公示

天然气 气质组分	天然气 二类技术指标 (GB17820-2018)	各门站天然气组分			
		集美门站	翔安门站	同安门站	海沧门站
CH4 组分%	-	96.5773	95.4558	95.2201	94.9663
C2H6 组分%	-	1.4927	1.1995	1.4242	1.7374
C3H6 组分%	-	0.4055	0.3785	0.4287	0.4380
CO2 组分%	≤3	1.0722	0.9147	1.0802	1.0870
总硫含量(mg/m ³)	≤200	3.76	6.39	6.65	5.31
高位发热量 (MJ/m ³)	>31.4	37.331	36.654	36.698	36.817

2023年5月厦门华润燃气有限公司液化石油气气质公示

液化石油气 气质组分	液化石油气 技术要求 (GD11174-2011)	石湖山 LPG 站 液化石油气组分
C3+C4 烃类组分%	不小于 95	99.6005
C5 及 C5 以上烃类组分%	不大于 3.0	0.163
液态密度	实测	0.5405
总硫含量 (mg/m ³)	不大于 343	9.3
蒸汽压 (37.8℃) /KPa	不大于 1380	1178
低热值 (MJ/m ³)	-	107.16

填报单位：厦门华润燃气有限公司

