

2023年10月厦门华润燃气有限公司天然气气质公示

天然气 气质组分	天然气 二类技术指标 (GB17820-2018)	各门站天然气组分			
		集美门站	翔安门站	同安门站	海沧门站
CH4 组分%	-	95.8407	95.6421	96.8603	96.4670
C2H6 组分%	-	0.8956	1.7001	0.4580	1.0065
C3H6 组分%	-	0.3333	0.2934	0.3191	0.2326
CO2 组分%	≤3	2.0867	1.7272	0.7902	0.8892
总硫含量(mg/m ³)	≤200	5.53	2.39	18.33	15.35
高位发热量 (MJ/m ³)	>31.4	36.515	36.933	36.572	36.693

2023年10月厦门华润燃气有限公司液化石油气气质公示

液化石油气 气质组分	液化石油气 技术要求 (GD11174-2011)	石湖山 LPG 站 液化石油气组分
C3+C4 烃类组分%	不小于 95	99.8295
C5 及 C5 以上烃类组分%	不大于 3.0	0.023
液态密度	实测	0.5120
总硫含量 (mg/m ³)	不大于 343	9.2
蒸汽压 (37.8℃) /kPa	不大于 1380	1166
低热值 (MJ/m ³)	-	95.39

填报单位：厦门华润燃气有限公司

