

2026年3月厦门华润燃气有限公司天然气气质公示

天然气 气质组分	天然气 二类技术指标 (GB17820-2018)	各门站天然气组分			
		集美门站	翔安门站	同安门站	海沧门站
CH ₄ 组分%	-	96.0608	96.0608	97.7276	97.7276
C ₂ H ₆ 组分%	-	2.5861	2.5861	0.2448	0.2448
C ₃ H ₈ 组分%	-	0.7761	0.7761	0.0208	0.0208
CO ₂ 组分%	≤4	0.001	0.001	1.1669	1.1669
总硫含量 (mg/m ³)	≤100	0	0	0	0
高位发热量 (MJ/m ³)	≥31.4	38.51	38.51	36.4577	36.4577

2026年3月厦门华润燃气有限公司液化石油气气质公示

液化石油气 气质组分	液化石油气 技术要求 (GD11174-2011)	石湖山LPG站 液化石油气组分
C3+C4 烃类组分%	不小于 95	99.865
C5 及 C5 以上烃类组分%	不大于 3.0	0.535
液态密度	实测	0.5636
总硫含量 (mg/m ³)	不大于 343	11.635
蒸汽压 (37.8℃) /kPa	不大于 1380	1068
低热值 (MJ/m ³)	-	113.68

填报单位：厦门华润燃气有限公司

