

2024年2月厦门华润燃气有限公司天然气气质公示

天然气 气质组分	天然气 二类技术指标 (GB17820-2018)	各门站天然气组分			
		集美门站	翔安门站	同安门站	海沧门站
CH4 组分%	-	96.9303	97.4237	94.7288	95.7956
C2H6 组分%	-	0.4221	0.5523	2.4615	1.5053
C3H6 组分%	-	0.4254	0.4606	1.2677	0.7262
CO2 组分%	≤3	1.3374	0.9031	0.3933	1.3201
总硫含量(mg/m ³)	≤200	3.66	4.56	5.65	66.35
高位发热量 (MJ/m ³)	>31.4	36.801	37.135	38.405	37.518

2024年2月厦门华润燃气有限公司液化石油气气质公示

液化石油气 气质组分	液化石油气 技术要求 (GD11174-2011)	石湖山 LPG 站 液化石油气组分
C3+C4 烃类组分%	不小于 95	99.53
C5 及 C5 以上烃类组分%	不大于 3.0	0.068
液态密度	实测	0.5126
总硫含量 (mg/m ³)	不大于 343	8.86
蒸汽压 (37.8℃) /KPa	不大于 1380	1160
低热值 (MJ/m ³)	-	95.58

填报单位：厦门华润燃气有限公司

