

2024年5月厦门华润燃气有限公司天然气气质公示					
天然气 气质组分	天然气 二类技术指标 (GB17820-2018)	各门站天然气组分			
		集美门站	翔安门站	同安门站	海沧门站
CH4 组分%	-	95.9333	95.0562	96.7799	97.2914
C2H6 组分%	-	1.1405	0.6899	1.0527	0.8494
C3H6 组分%	-	0.6849	0.7410	0.4820	0.6255
CO2 组分%	≤3	1.2478	2.5473	0.9744	0.4265
总硫含量(mg/m ³)	≤200	4.86	5.22	5.25	3.35
高位发热量 (MJ/m ³)	>31.4	37.195	36.710	37.199	37.448
2024年5月厦门华润燃气有限公司液化石油气气质公示					
液化石油气 气质组分	液化石油气 技术要求 (GD11174-2011)	石湖山 LPG 站 液化石油气组分			
C3+C4 烃类组分%	不小于 95	99.1205			
C5 及 C5 以上烃类组分%	不大于 3.0	0.1115			
液态密度	实测	0.5107			
总硫含量 (mg/m ³)	不大于 343	8.95			
蒸汽压 (37.8℃) /KPa	不大于 1380	1152			
低热值 (MJ/m ³)	-	94.94			

填报单位：厦门华润燃气有限公司

