

2024年9月厦门华润燃气有限公司天然气气质公示

天然气 气质组分	天然气 二类技术指标 (GB17820-2018)	各门站天然气组分			
		集美门站	翔安门站	同安门站	海沧门站
CH4 组分%	-	95.2537	96.1901	95.6714	97.4358
C2H6 组分%	-	1.0331	0.9511	1.6673	0.6496
C3H6 组分%	-	0.5623	0.5245	0.3900	0.1251
CO2 组分%	≤3	2.5343	1.5968	1.0991	0.4736
总硫含量(mg/m <sup>3</sup> )	≤200	8.15	5.90	11.13	7.45
高位发热量 (MJ/m <sup>3</sup> )	>31.4	36.735	36.921	36.996	36.683

2024年9月厦门华润燃气有限公司液化石油气气质公示

液化石油气 气质组分	液化石油气 技术要求 (GD11174-2011)	石湖山 LPG 站 液化石油气组分
C3+C4 烃类组分%	不小于 95	99.036
C5 及 C5 以上烃类组分%	不大于 3.0	0.825
液态密度	实测	0.5332
总硫含量 (mg/m <sup>3</sup> )	不大于 343	8.65
蒸汽压 (37.8℃) /KPa	不大于 1380	1145
低热值 (MJ/m <sup>3</sup> )	-	104.8

填报单位：厦门华润燃气有限公司

