

2025年2月厦门华润燃气有限公司天然气气质公示

天然气 气质组分	天然气 二类技术指标 (GB17820-2018)	各门站天然气组分			
		集美门站	翔安门站	同安门站	海沧门站
CH ₄ 组分%	-	97.2519	96.8637	95.3755	94.7542
C ₂ H ₆ 组分%	-	0.7029	1.6278	1.8818	3.4401
C ₃ H ₈ 组分%	-	1.0572	0.7688	0.2767	0.8442
CO ₂ 组分%	≤4	0.0000	0.0000	0.7138	0.3214
总硫含量 (mg/m ³)	≤100	3.23	4.53	4.63	10.93
高位发热量 (MJ/m ³)	≥31.4	37.885	37.972	36.979	38.485

2025年2月厦门华润燃气有限公司液化石油气气质公示

液化石油气 气质组分	液化石油气 技术要求 (GD11174-2011)	石湖山 LPG 站 液化石油气组分
C3+C4 烃类组分%	不小于 95	99.023
C5 及 C5 以上烃类组分%	不大于 3.0	0.686
液态密度	实测	0.5208
总硫含量 (mg/m ³)	不大于 343	9.63
蒸汽压 (37.8℃) (kPa)	不大于 1380	1046
低热值 (MJ/m ³)	-	98.86

填报单位：厦门华润燃气有限公司